



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5, tel. 76 835 35 66, e-mail:kontakt@pwsz.glogow.pl www.pwsz.glogow.pl NIP 6932045180

Głogów, dnia 29.03.2021

DGT.262.1.2021

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa istniejącego szybu windowego i montaż dźwigu w budynku „A” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy dźwig ma obsługiwać również piwnicę i jaki jest poziom wód gruntowych?

Odpowiedź: Winda ma przystanek w piwnicy co jest ujęte w PB. Poziom wód gruntowych jest poniżej 1,3 m od poziomu posadzki piwnicy.

Pytanie 2

Czy posiadają Państwo projekt wykonawczy podszybia?

Odpowiedź: Nie posiadamy projektu wykonawczego podszybia. Podszybie jeżeli będzie potrzebne dla zaproponowanego typu dźwigu należy ująć w wycenie.

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak